

Forefence

Informasjon vedrørende oppkobling av Forefence LED løsninger.

Ved pris forespørsel eller anskaffelse av Forefence LED belyste løsninger er det viktig å gjøre seg kjent med at denne krever elektriker for installasjon og at Forefence kun kan levere/installere gjerdet med LED stripen montert inni.

Omstendighetene for en slik installasjon krever at området/infrastrukturen kan legges til rette for oppkobling av dette.

Dvs. at elektriske kabler kan bli trukket frem til stolpene og i alle tilfeller vil dette kun kunne besvares ved besiktigelse av området/lokasjonen på stedet av en lokal elektriker. I tillegg er det avgjørende og avhengig av hvilken lyskilde som er ønsket, at det elektriske og styrende systemet som velges er i samsvar med hva kunden selv spesifikt ønsker. (App styring, 0-10 volts dimming, KNX, Dali ol.)

Faste priser på dette vil derfor ikke la seg gjøre.

Fysisk Infrastruktur:

Nybygg:

Avklares først med arkitekt eller entreprenør/elektriker for å legge til rette for anvendelse av løsning med LED belysning.

Eksisterende bygg:

Tilpasninger og evaluering av eksisterende lokasjon avgjøres på stedet om det er mulig å tilføre strøm til løsningen.

Styrings Infrastruktur:

Nybygg:

Her kan løsningen avtales og kobles opp mot allerede avtalt og benyttet styringssystem. Det være seg veggmonterte 0-10 volts dimmere til sentrale styringssystemer som Dali, KNX osv.

De elektriske komponentene til dette vil være elektrikers valg og anbefalinger.

Eksisterende bygg:

Tilpasninger og evaluering av eksisterende infrastruktur på stedet er avgjørende for valg av komponentene.

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Telefon: +49 3643 4170 0
Fax: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com

Werk Bönen
Industriestraße 1
59199 Bönen
HRB Jena 10 17 29
St.-Nr. 162/125/05610
USt-IdNr. DE 150105409

Geschäftsleitung
Hartwig Schwab
Wolfgang Breuning

Bankverbindungen
Deutsche Bank AG, Weimar
BIC: DEUTDE 8E 820
IBAN: DE61 8207 0000 0282 2898 00
Commerzbank AG, Weimar
BIC: COBA DE FF 822
IBAN: DE34 8204 0000 0456 9695 00

Anvendte komponenter: Montert avhengig av nødvendig IP Grad.

Eksempel bilde på en power supply (230-24V) IP67 Mean Well, Osram, Tridonic osv er noen anbefalte leverandører:



Eksempel bilde på RGBW Controller: KNX, Dali er noen anbefalte leverandører.



Eksempel bilde på en 0-10 volts dimmer: Elko er en anbefalt leverandør

